

地震防災対策特別措置法」の改正により、耐震化の促進(耐震診断)とともに、診断結果の公表が義務づけられたところです。

平成23年4月1日現在の状況は下記のとおりです。

大島分校においては、平成21年度に耐震化工事が完了しました。
小値賀小・中学校については、平成23年度から合同校舎の建設が始まる予定です。

耐震診断(2次診断)結果

区分	昭和56年 以前の建物 (耐震化の対象)		Is値		計	耐震 改修済	Is値 0.7以上	計	耐震診断 未実施
			0.3未満	0.3以上 0.7未満					
校舎	小学校	7	0	6	6	1	0	1	0
	中学校	3	0	0	0	0	0	0	3
	計	10	0	6	6	1	0	1	3
体育館	小学校	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

学校建物別内訳

学校名	建物名	建設年	構造 区分	保有 面積	診断 年度	Is値	備考
小値賀小学校	校舎1-1	S44	R	914m ²	H20	0.40	
	校舎1-2	S45	R	927m ²	H20	0.40	
	校舎1-3	S46	R	758m ²	H20	0.40	
	校舎2	S44	R	148m ²	H20	0.40	
	校舎3	S45	R	217m ²	H20	0.63	
	校舎9	S46	R	855m ²	H20	0.65	